



## ADENDO No. 1

### LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. TC-LPN - 001-07

**ADECUACION DE LAS INSTALACIONES FISICAS DEL EDIFICIO DECOR UBICADO EN EL CENTRO, OCUPANDO LA BANDA NOROESTE DE LA CALLE 35 A O AVENIDA CARLOS ESCALLÓN Y LA BANDA SURESTE DE LA CALLE 36 O CALLE DE LA MONEDA, DISTINGUIDO CON LA NOMENCLATURA URBANA NO. 8 - 103; PARA SER UTILIZADO COMO UN CENTRO COMERCIAL PARA LOS VENEDORES ESTACIONARIOS REUBICADOS DE MANERA PERMANENTE POR EL PLAN DE OCUPANTES DEL ESPACIO PUBLICO DEL DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS.**

Durante la audiencia de aclaración de pliegos, uno de los participantes preguntó las referencias relacionadas con los ítems 25) suministro e instalación lavamanos baño 1 y 2 piso, 26) suministro e instalación sanitario baño 1 y 2 piso, 31) piso cerámica baño 1 y 2 piso, 32) piso cerámica escalera (página 47 Pliegos Definitivos), 39) enchape muro baño 1 y 2 piso (página 48, pliegos definitivos).

Con base en esta pregunta se origina el presente adendo, por medio del cual se establecen las referencias técnicas relativas a los ítems antes indicados.

Item	Descripción	Especificación
25	Suministro e instalación lavamanos baño 1 y 2 piso	Deberá ser lavamanos de pedestal, anillo abierto, con sistema de drenaje integral para evitar rebose y deberá incluir grifería y accesorios. Color blanco
26	Suministro e instalación sanitario baño 1 y 2 piso	Deberá ser Sanitario de dos piezas, manija frontal cromada, sifón ciento por ciento

*Cartagena siempre nuestro compromiso*





		esmaltado, tapa de tanque en forma de repisa, bajo consumo de agua 6 lps, taza alargada, anillo cerrado, Color Blanco.
31	Piso cerámica baño 1 y 2 piso	Deberá ser cerámica tráfico 5 de 33x33.
32	Piso cerámica escalera	Deberá ser cerámico tráfico 5 y dimensión de 33x33
39	Enchape muro baño 1 y 2 piso	Deberá ser cerámico dimensión 20x20 para los muros y 33x33 para piso tráfico 5.

Numeral 5.4. Se aclara que el K residual de contratación exigido es 2.500 SMMLV.-

Dado en Cartagena D.C., a los 8 días del mes de junio de 2007

---

*Cartagena siempre nuestro compromiso*

CRESPPO Carrera 5ª No. 66-91 Edificio Eliana TEL: 6664429 - 6665217 - 6583334  
[www.transcaribe.gov.co](http://www.transcaribe.gov.co)

